FŰTÉS · MELEGVÍZ · KONDENZÁCIÓS TECHNIKA

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk az EOLO Mini 24 kW (Mini Eolo 24 3 E) típusjelű, gázüzemű, zárt égésterű, kombi készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez

CE tanúsítvány száma:	0694BU2141
Tanúsító szervezet:	KIWA Italia S.p.a.
Tanúsító szervezet azonosító száma:	0694
Gyártó:	IMMERGAS S.p.A Via Cisa Ligure 95 42041 Brescello RE
Gyári képviselet:	IMMERGAS Hungária Kft. Rádió u. 1/b. H-2310 Szigetszentmiklós
CE tanúsítvány dátuma:	2010. 02. 23.
Kéményszerkezet megnevezése:	Egyéb: gyári, a 90/396/EEC Európai Úniós Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/ALU rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100, 80/125mm) vagy szétválasztott (ikercsöves) rendszerben (80/80mm).

Kéményszerkezet szabványos jelölése: B_{22}, B_{32}, C_{12}, C_{32}, C_{42}, C_{52}, C_{62}, C_{82}

IMMERGAS

IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.sz:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Szigetszentmiklós, 2010-06-24

Kardos Géza
műszaki igazgató