



FŰTÉS · MELEGVÍZ · KONDENZÁCIÓS TECHNIKA

## SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk az EOLO Star 24 kW ( EOLO Star 24 3 E) típusjelű, gázüzemű, zárt égésterű, kombi készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez

**CE tanúsítvány száma:** 51BT3620

**Tanúsító szervezet:** IMQ

**Tanúsító szervezet azonosító száma:** 0051

**Gyártó:** IMMERGAS S.p.A  
Via Cisa Ligure 95  
42041 Brescello RE

**Gyári képviselő:** IMMERGAS Hungária Kft.  
Rádió u. 1/b.  
H-2310 Szigetszentmiklós

**CE tanúsítvány dátuma:** 2008. 03. 26.

**Kéményszerkezet megnevezése:** Egyéb: gyári, a 90/396/EEC Európai Unió Gázkészülék Direktívájának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/ALU rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100, 80/125mm) vagy szétválasztott (ikercsőves) rendszerben (80/80mm).

**Kéményszerkezet szabványos jelölése:** B22, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82




**IMMERGAS HUNGÁRIA KFT**

2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B

A.sz:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209

Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

  
**Kardos Géza**  
műszaki igazgató

Szigetszentmiklós, 2009. 04. 07.



Immergas Hungária Kft. H-2310. Szigetszentmiklós-Lakihegy, Rádió u. 1/b.  
Tel.: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801, [www.immergas.hu](http://www.immergas.hu)