



FŰTÉS · MELEGVÍZ · KONDENZÁCIÓS TECHNIKA

## SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a VICTRIX TT 24 kW (gyári jelölés: VICTRIX 24 TT 1 E) típusjelű, gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, kombi készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez

CE tanúsítvány száma: 0694CP1688

Tanúsító szervezet: KIWA Italia S.p.a.

Tanúsító szervezet azonosító száma: 0694

Gyártó: IMMERGAS S.p.A  
Via Cisa Ligure 95  
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.  
Rádió u. 1/b.  
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2014.05.15.

CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig


Kéményszerkezet megnevezése: Egyéb: gyári, a 90/396/EEC Európai Unió Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs, vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 és 80/128 mm) vagy szétválasztott (íkercsöves) rendszerben (80/80 mm).

Kéményszerkezet szabványos jelölése: B<sub>23</sub>, B<sub>33</sub>, C<sub>13</sub>, C<sub>33</sub>, C<sub>43</sub>, C<sub>53</sub>, C<sub>63</sub>, C<sub>83</sub>, C<sub>93</sub>



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT  
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B  
A.sz:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209  
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Szigetszentmiklós, 2014. 06. 02.

  
Kardos Géza  
műszaki igazgató



Immergas Hungária Kft. H-2310. Szigetszentmiklós-Lakihegy, Rádió u. 1/b.  
Tel.: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801, [www.immergas.hu](http://www.immergas.hu)