

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a VICTRIX Pro 35, 55, 80, 100 és 120 típusjelű (gyári jelölés VICTRIX Pro 35, 55, 80, 100 és 120 ErP), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, fűtő készülékekhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: a 216/426 Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, az EMC 2004/108 EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve, valamint a következő rendeleteknek és szabványoknak: EUV 813/2013, EN 15502-1:2015+A1 és 15502-2:2012+A1.

CE tanúsítvány száma: 1936CT1467

Tanúsító szervezet: TÜVRheinland
Tanúsító szervezet azonosító száma: 1936

Gyártó: IMMERGAS S.p.A
Via Cisa Ligure 95
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.
Rádió u. 1/b.
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2018.04.23. és 2020.06.30.
CE tanúsítvány érvényessége: 2028.04.22. és 2030.06.29.

Égéstermék elvezető/
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (80/125 mm) rendszerben. Vagy légtérterheléses PPs (80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B23, B33, B53, C13, C33, C63,

Rendszer termékjelölése: T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1
(EN14471:2005 szerint)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

	Victrix Pro 35		Victrix Pro 55		Victrix Pro 80		Victrix Pro 100		Victrix Pro 120	
Teljesítmény (névleges / 30% rész) [kW]	34,0	11,1	49,9	16,4	73,0	24,1	90,0	29,8	111,0	36,7
Hatásfok névleges teljesítményen [%] μ 4	86,8		87,7		87,5		88,0		87,9	
Hatásfok részleges teljesítményen [%] μ 1	96,6		95,8		96,9		96,8		96,5	
Szezonális hatásfok [%] μ s	91,0		91,0		91,0		92,0		92,0	
Energiahatékonysági besorolás	A		A		A		A		A	

Szigetszentmiklós, 2020.08.23.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.sz.:13249872-2,-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató